


Købelev Vandværk

Månedsrapport 01-2021



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.214,1 m³ Måler 1: 2.214,1 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 1.270,1 kWh Udpumpet: 647,0 kWh
Total: 0,57 kWh/m³ Udpumpet: 0,29 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 03-01-21 04:41:10
Max. Flow: 20,00 m³/h Tidspunkt: 02-01-21 16:59:36

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -7,25 m Lavest: -8,05 m Sænkning: 0,80 m
Boring 2 niveau: Højest: -7,31 m Lavest: -8,20 m Sænkning: 0,89 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 32
Filter 2: Antal skyl: 32
Filter 3: Antal skyl: 18
Filter 4: Antal skyl: 18

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	283 Timer	20945 Timer
Boring 2:	293 Timer	21879 Timer
Pumpe 1:	255 Timer	15466 Timer
Pumpe 2:	253 Timer	16392 Timer
Pumpe 3:	252 Timer	16308 Timer
Pumpe 4:	0 Timer	8823 Timer