


Købelev Vandværk

Månedsrapport 02-2021



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.031,6 m³ Måler 1: 2.031,6 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 1.159,1 kWh Udpumpet: 580,8 kWh
Total: 0,57 kWh/m³ Udpumpet: 0,29 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-02-21 01:26:40
Max. Flow: 20,00 m³/h Tidspunkt: 01-02-21 17:02:12

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -6,91 m Lavest: -7,75 m Sænkning: 0,84 m
Boring 2 niveau: Højest: -6,97 m Lavest: -7,90 m Sænkning: 0,93 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 28
Filter 2: Antal skyl: 28
Filter 3: Antal skyl: 17
Filter 4: Antal skyl: 17

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	269 Timer	21214 Timer
Boring 2:	269 Timer	22148 Timer
Pumpe 1:	292 Timer	15758 Timer
Pumpe 2:	90 Timer	16482 Timer
Pumpe 3:	291 Timer	16599 Timer
Pumpe 4:	0 Timer	8823 Timer