


Købelev Vandværk

Månedsrapport 03-2021



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.159,3 m³ Måler 1: 2.159,3 m³

Forbrug

| | | |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Elforbrug: | Total: 1.256,2 kWh | Udpumpet: 628,4 kWh |
| | Total: 0,58 kWh/m ³ | Udpumpet: 0,29 kWh/m ³ |

Flow

Flow måler 1:

| | | |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| Min. Flow: | 0,00 m ³ /h | Tidspunkt: 01-03-21 23:10:42 |
| Max. Flow: | 20,00 m ³ /h | Tidspunkt: 08-03-21 16:59:41 |

Niveauer i boringer:

| | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Boring 1 niveau: | Højest: -6,32 m | Lavest: -7,32 m | Sænkning: 1,00 m |
| Boring 2 niveau: | Højest: -6,36 m | Lavest: -7,49 m | Sænkning: 1,13 m |

Filter:

| | | |
|-----------|-------------|----|
| Filter 1: | Antal skyl: | 31 |
| Filter 2: | Antal skyl: | 31 |
| Filter 3: | Antal skyl: | 18 |
| Filter 4: | Antal skyl: | 18 |

Drifttimer:

| | Periode: | Total: |
|-----------|-----------|-------------|
| Boring 1: | 291 Timer | 21505 Timer |
| Boring 2: | 291 Timer | 22439 Timer |
| Pumpe 1: | 371 Timer | 16129 Timer |
| Pumpe 2: | 0 Timer | 16482 Timer |
| Pumpe 3: | 373 Timer | 16972 Timer |
| Pumpe 4: | 0 Timer | 8823 Timer |