


Købelev Vandværk

Månedsrapport 04-2021



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.263,5 m³ Måler 1: 2.263,5 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 1.282,4 kWh Udpumpet: 633,5 kWh
Total: 0,57 kWh/m³ Udpumpet: 0,28 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-04-21 19:22:04
Max. Flow: 20,00 m³/h Tidspunkt: 01-04-21 16:39:59

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -6,08 m Lavest: -6,76 m Sænkning: 0,67 m
Boring 2 niveau: Højest: -6,15 m Lavest: -6,94 m Sænkning: 0,80 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 30
Filter 2: Antal skyl: 30
Filter 3: Antal skyl: 20
Filter 4: Antal skyl: 18

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	299 Timer	21804 Timer
Boring 2:	303 Timer	22742 Timer
Pumpe 1:	360 Timer	16489 Timer
Pumpe 2:	0 Timer	16482 Timer
Pumpe 3:	361 Timer	17333 Timer
Pumpe 4:	0 Timer	8823 Timer