


# Købelev Vandværk

## Månedsrapport 05-2021



## Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.916,2 m<sup>3</sup> Måler 1: 2.916,2 m<sup>3</sup>

## Forbrug

Elforbrug: Total: 1.562,0 kWh Udpumpet: 756,9 kWh  
Total: 0,54 kWh/m<sup>3</sup> Udpumpet: 0,26 kWh/m<sup>3</sup>

## Flow

### Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-05-21 00:43:53  
Max. Flow: 20,00 m<sup>3</sup>/h Tidspunkt: 01-05-21 16:40:11

## Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -5,96 m Lavest: -6,59 m Sænkning: 0,63 m  
Boring 2 niveau: Højest: -6,02 m Lavest: -6,77 m Sænkning: 0,76 m

## Filter:

Filter 1: Antal skyl: 31  
Filter 2: Antal skyl: 31  
Filter 3: Antal skyl: 23  
Filter 4: Antal skyl: 23

## Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	382 Timer	22186 Timer
Boring 2:	384 Timer	23126 Timer
Pumpe 1:	372 Timer	16861 Timer
Pumpe 2:	0 Timer	16482 Timer
Pumpe 3:	374 Timer	17707 Timer
Pumpe 4:	0 Timer	8823 Timer