


Købelev Vandværk

Måned rapport 06-2021



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 3.323,7 m³ Måler 1: 3.323,7 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 1.563,3 kWh Udpumpet: 839,9 kWh
Total: 0,47 kWh/m³ Udpumpet: 0,25 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 01-06-21 03:02:17
Max. Flow: 20,00 m³/h Tidspunkt: 01-06-21 16:09:12

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -6,06 m Lavest: -8,04 m Sænkning: 1,98 m
Boring 2 niveau: Højest: -6,11 m Lavest: -8,14 m Sænkning: 2,03 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 30
Filter 2: Antal skyl: 30
Filter 3: Antal skyl: 28
Filter 4: Antal skyl: 28

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	376 Timer	22562 Timer
Boring 2:	382 Timer	23508 Timer
Pumpe 1:	249 Timer	17110 Timer
Pumpe 2:	211 Timer	16693 Timer
Pumpe 3:	263 Timer	17970 Timer
Pumpe 4:	0 Timer	8823 Timer