


Købelev Vandværk

Månedsrapport 07-2021



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.958,0 m³ Måler 1: 2.958,0 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 1.418,4 kWh Udpumpet: 758,8 kWh
Total: 0,48 kWh/m³ Udpumpet: 0,26 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 24-07-21 22:27:16
Max. Flow: 20,00 m³/h Tidspunkt: 01-07-21 16:22:42

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -6,61 m Lavest: -8,40 m Sænkning: 1,79 m
Boring 2 niveau: Højest: -6,65 m Lavest: -8,50 m Sænkning: 1,85 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 31
Filter 2: Antal skyl: 31
Filter 3: Antal skyl: 29
Filter 4: Antal skyl: 29

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	336 Timer	22898 Timer
Boring 2:	336 Timer	23844 Timer
Pumpe 1:	251 Timer	17361 Timer
Pumpe 2:	246 Timer	16939 Timer
Pumpe 3:	249 Timer	18219 Timer
Pumpe 4:	0 Timer	8823 Timer