


Købelev Vandværk

Månedsrapport 10-2021



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 2.192,8 m³ Måler 1: 2.192,8 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 1.145,4 kWh Udpumpet: 640,8 kWh
Total: 0,52 kWh/m³ Udpumpet: 0,29 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 02-10-21 01:45:08
Max. Flow: 20,00 m³/h Tidspunkt: 02-10-21 16:40:12

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -6,97 m Lavest: -7,93 m Sænkning: 0,96 m
Boring 2 niveau: Højest: -7,00 m Lavest: -8,10 m Sænkning: 1,10 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 31
Filter 2: Antal skyl: 31
Filter 3: Antal skyl: 16
Filter 4: Antal skyl: 16

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	246 Timer	23672 Timer
Boring 2:	251 Timer	24641 Timer
Pumpe 1:	249 Timer	18097 Timer
Pumpe 2:	250 Timer	17678 Timer
Pumpe 3:	247 Timer	18956 Timer
Pumpe 4:	0 Timer	8823 Timer