


Købelev Vandværk

Månedsrapport 01-2022



Mængder

Udpumpet vandmængde: Total: 7,7 m³ Måler 1: 7,7 m³

Forbrug

Elforbrug: Total: 3,3 kWh Udpumpet: 2,3 kWh
Total: 0,42 kWh/m³ Udpumpet: 0,30 kWh/m³

Flow

Flow måler 1:

Min. Flow: 0,00 m³/h Tidspunkt: 02-12-20 04:00:32
Max. Flow: 20,00 m³/h Tidspunkt: 01-12-20 16:59:35

Niveauer i boringer:

Boring 1 niveau: Højest: -7,34 m Lavest: -8,04 m Sænkning: 0,70 m
Boring 2 niveau: Højest: -7,39 m Lavest: -8,16 m Sænkning: 0,77 m

Filter:

Filter 1: Antal skyl: 0
Filter 2: Antal skyl: 0
Filter 3: Antal skyl: 0
Filter 4: Antal skyl: 0

Drifttimer:

	Periode:	Total:
Boring 1:	1 Timer	20662 Timer
Boring 2:	0 Timer	21586 Timer
Pumpe 1:	0 Timer	15211 Timer
Pumpe 2:	3 Timer	16139 Timer
Pumpe 3:	0 Timer	16056 Timer
Pumpe 4:	0 Timer	8823 Timer